

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बलिया

पत्रांक- 2186/1C

दिनांक- 29.08/18

सेवा में,

प्रबन्धक  
संस्कार सागर पब्लिक स्कूल,  
महतवार, रसड़ा,  
बलिया।

विषय:- विद्यालय भवन नेशनल बिल्डिंग कोड में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्र संख्या दिनांक शून्य

उपरोक्त विषयगत संदर्भित पत्र के कम में इस खण्ड के अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता द्वारा आपके विद्यालय का निरीक्षण किया गया। जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।



अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0  
बलिया

प्रबन्धक  
संस्कार सागर पब्लिक स्कूल  
महतवार रसड़ा-

## जांच प्रमाण पत्र

संस्कार सागर पब्लिक स्कूल, महतवार, रसड़ा, जिला-बलिया के भवन का निरीक्षण किया गया।  
निरीक्षणोपरान्त भवन की निम्नांकित मदे नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप पायी गयी।

| SL. No. | Items                         | Standard                | Specification                                    | Remarks               |
|---------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| 1       | Height                        | 3.6M                    | N.B.C. 2005 Colum 12.18.1.1                      | 3.20 M                |
| 2       | Bathroom Height               | 2.1M                    | N.B.C. Clause- 12.4.1                            | 2.10 M                |
| 3       | Open space around the Bulding | 1.80 Ha                 | N.B.C. Clause- 8.3.1                             | Satisfactory          |
| 4       | College Bulding area          | 1.80 Ha                 | N.B.C. Clause- 5.5.1 (b) iii                     | Satisfactory          |
| 5       | Parking area                  | 0.30 Ha                 | N.B.C. Clause- 5.5.1 (b) ii (d)                  | Satisfactory          |
| 6       | Height of Plinth              | 0.45 M                  | N.B.C. Clause- 12.1.1                            | 0.45 M                |
| 7       | Stair Width                   | 1.50 M                  | N.B.C. Clause- 12.18.1.1                         | 1.30 M                |
| 8       | Lighting and Ventilation room | 1/10 floor ara          | N.B.C. Clause- as per N.B.C. 2005 Clause- 15.1.2 | Satisfactory          |
| 9       | Fire and life satety          | Certified by PHO Ballia | श-13/एफएस/ 2018/दि0 21.08.18*                    | Yes                   |
| 10      | Roofs                         | R.C.C. Flate Roof       | as per N.B.C. 2005 Clause 12.19.1                | R.C.C. Flate Roof     |
| 11      | Structure                     | R.C.C. Colum and Beam   | as per N.B.C. 2005 Clause 12.19.1                | R.C.C. Colum and Beam |

Note: This certificate does not bears any responsibility for Structural safety and stinifity as the execution is done by some other agency.

सहायक अभियन्ता

राष्ट्रीय खण्ड, लो0नि0वि0  
बलिया



*Seetha*  
प्रबन्धक  
संस्कार सागर पब्लिक स्कूल  
महतवार, रसड़ा